

Изх. № 2689-1012/31.07.2019г.

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
В ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА**

**С предмет: Избор на изпълнител за извършване на „Основен ремонт на класни стаи и коридори в сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“, гр.София“**

На основание чл. 189 от ЗОП, във връзка с искане за разяснение от заинтересовано лице, в законоустановения срок, Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1: По спецификация е предвидена доставка и монтаж на окачен таван 60/60 . Има ли изисквания за технически параметри на паната за окачения таван и ако да, какви са те относно : -дебелина на паната на окачения таван- 12 или 15 мм? - пана с падащ борд или обикновени? - има ли някакви изисквания за шумоизолация на паната (акустичност)?

Отговор 1: Дебелината на паната на окачения таван е 12 мм. Паната са с обикновен борд. Няма изисквания за шумоизолацията на паната.

Въпрос 2: По време на изпълнението на СМР Изпълнителят ще може ли да използва някакво помещение в сградата, което да служи за съблекалня на работниците и складиране на материали или трябва да предвиди изграждането на приобектова база, мястото за която ще бъде указано от Възложителя?

Отговор 2: Възложителят ще осигури помещение в сградата, което да служи за съблекалня на работниците и складиране на материали.

Въпрос 3: Никъде в документацията няма посочен минимален и максимален срок на изпълнение. Тъй като срокът за изпълнение не е предмет на оценка, моля Възложителят да уточни какъв е максималният срок за изпълнение на обекта? Предполагам следва да се вземе под внимание, че изпълнението на СМР трябва да е приключило до 15 септември 2019 г. или ще има възможност за работа и след това?

Отговор 3: Изпълнителят следва да предаде обекта на възложителя с приемо-предавателен протокол до 09.09.2019 г.

Въпрос 4: В предмета на поръчката и техническата спецификация е посочено, че ще се извършва основен ремонт на коридори и класни стаи, но в публикуваната Количествена сметка е посочено „коридор“ и „класна стая“, като същевременно, в образеца на ценово предложение следва да се оферира обща цена. Моля възложителят да уточни как участниците трябва да оферират общата цена.

Отговор 4: В обявената прогнозна стойност, възложителят е предвидил да бъдат ремонтирани два броя класни стаи и два броя коридори, за които е предвидено еднакви по вид и количество строително-ремонтни работи. Поради техническа грешка не е излязъл

вторият лист на КС, а именно **Sheet 1**. В тази връзка, участниците следва да оферират обща цена за изпълнение на два коридора и две класни стаи, като попълнят образца Предлагана цена и КСС, в това число и **Sheet 1**.

Предвид гореизложеното, възложителят ще публикува Информация за удължаване на срока за получаване на оферти, а именно до 17:00 часа на 08.08.2019 г.

ДИРЕКТОР: .....

**ТАНЯ ИВАНЧЕВА**

